

Приложение №1
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
объектов капитального строительства
к сети газораспределения
от «01» 02 2021 г. № 06/75-К0073-21

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № К0073
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения

1. Акционерное Общество «Мособлгаз».

(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)

2. АССОЦИАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И УПРАВЛЕНИЮ КОТТЕДЖНЫМ ПОСЕЛКОМ
ОЛВИЛЬ.

(полное наименование заявителя - юридического лица)

3. Объект капитального строительства: Жилой дом(29 объектов).

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый) по адресу: Московская область, Чехов Г.о., Большое
Петровское д., участки с кадастровыми номерами 50:31:0020202:2873, 50:31:0020202:4037,
50:31:0020202:4208, 50:31:0020202:3009, 50:31:0020202:2948, 50:31:0020202:4189,
50:31:0020202:2858, 50:31:0020202:3202, 50:31:0020202:3190, 50:31:0020202:5039,
50:31:0020202:2986, 50:31:0020202:2957, 50:31:0020202:3232, 50:31:0020202:2975,
50:31:0020202:4517, 50:31:0020202:4167, 50:31:0020202:4685, 50:31:0020202:3087,
50:31:0020202:3005, 50:31:0020202:2944, 50:31:0020202:2825, 50:31:0020202:3027,
50:31:0020202:3116, 50:31:0020202:4020, 50:31:0020202:4149, 50:31:0020202:3018,
50:31:0020202:2867, 50:31:0020202:2889, 50:31:0020202:2962.

(местонахождение объекта капитального строительства)

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 158 куб. метров в час.

5. Давление газа в точке подключения:

максимальное: 0,3 МПа;

фактическое (расчетное): 0,1 МПа.

6. Информация о газопроводе в точке подключения: - диаметр трубы 225 мм, материал
трубы полиэтилен.

(диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)

7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства 547 дней.

8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в
случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

**8.1. Источник газоснабжения: газопровод среднего давления Р=0,3 Мпа Д=225 мм на
территории застройки;**

**8.2. - Заявитель осуществляет разработку проекта сети газопотребления (в случае,
предусмотренном законодательством Российской Федерации) от источника газоснабжения до
газоиспользующего оборудования в границах своего земельного участка.**

9. Другие условия подключения, включая точку подключения.

9.1. Необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границы

Договор № 06/75-К0073-21

земельного участка заявителя отсутствует;

9.2. Точка подключения располагается в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства;

9.3. Признаки индивидуального проекта: отсутствуют.

10. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа (если предусмотрено законодательством Российской Федерации).

11. Срок действия настоящих технических условий составляет 1,5 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Начальник сметно-договорного отдела
коммерческой службы филиала АО
«Мособлгаз» «Юг»

/Н.А. Михайлова/

